

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 г.Кропоткин муниципального образования Кавказский район
352380 г.Кропоткин
ул. Пушкина, 147
тел. 6-49-11
исх. № от 25.01.2016

Начальнику управления образования администрации муниципального образования Кавказский район
Демченко С.Г.

Сведения МБДОУ д/с № 6 о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах в 2015 году

Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Дата проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
Прокуратура Кавказского района	Исполнение законодательства об образовании	03.06.2015	Сайт МБДОУ д/с № 6 не содержит сведений о режиме, графике работы, количестве воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка, правил внутреннего трудового распорядка воспитанников	Сайт МБДОУ д/с № 6 приведён в соответствие со ст.29 ФЗ от 29.12.2012 № 273 Вынесено замечание ответственному за ведение сайта.
Прокуратура Кавказского района	Соблюдение законодательства о пожарной и террористической безопасности	11.06.2015	Системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара	Выделены денежные средства, оформление документов в процессе
Прокуратура Кавказского района совместно с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора	Соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.	12.10.2015	Для организации дневного сна используется верх трёхуровневых кроватей	Данное нарушение будет устранено в полном объёме путём снижения численности воспитанников, в период комплектования 2016 года.
	Исполнение требований трудового законодательства		Нарушение требований ЕКС руководителей, заведующая не имеет соответствующую квалификацию.	с 07.12.2015 г , заведующая зачислена на обучение в Центр дополнительного образования г.Краснодар , на курс «Менеджмент в образовании».

Ростехнадзор	Соблюдение правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	14 .12.2015	1. На лицевой стороне двери распределительного шкафа, отсутствует надпись с указанием наименования , номера., начерчена однолинейная схема и наименование электроприёмников	1. На двери распределительного шкафа, сделана надпись с указанием наименования , номера., начерчена однолинейная схема и указано наименование электроприёмников
			2. Не заземлены тросовые подвески кабелей.	2. Тросовые подвески заземлены

Заведующий МБДОУ д\с №6 _____

О.П.Говорова